

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Obec Zábřezí - Řečiště
Zábřezí 26
544 01 Dvůr Králové n.l.

č.j.: tu/6999/2009/2/hok.tu/Čer

V Trutnově dne 18.března 2009

OPATŘENÍ

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona **povoluje užití vody z veřejného vodovodu Zábřezí-Řečiště, provozovatelem zdroje vody obecní úřad Zábřezí – Řečiště, Zábřezí 26, 544 01 Dvůr Králové n.l., IČ 00580872, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů Mn, Al, a pH, neboť nelze zásobování pitnou vodou zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví.**

Povolení se vydává do 23.2.2011 a je vázáno na plnění těchto podmínek:

1. Určuje se maximální horní hodnota pro Mn 0,44 mg/l
2. Určuje se maximální horní hodnota pro Al 0,91 mg/l
3. Určuje se maximální dolní hodnota pro pH 4,8
4. Určuje se hodnota pro Ca + Mg od 0,5 do 3,5 mmol/l
5. Kontrola jakosti vod bude prováděna v souladu se schváleným provozním řádem
6. Určuje se doba odstranění výše uvedené závady do 23.2.2011

Odůvodnění

Dne 23.2.2009 byla zdejšímu správnímu úřadu předložena žádost p. Martina Janečka – starosty obce Zábřezí – Řečiště, Zábřezí 26, 544 01 Dvůr Králové n.l., IČ 00580872 na povolení užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné.

Žádost obsahovala potřebné náležitosti stanovené v § 10 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Zdejší správní úřad posoudil žádost z hlediska možnosti jiného zásobování pitnou vodou a možného ohrožení veřejného zdraví.

Veřejný vodovod zásobuje cca. 210 osob, množství vody dodávané za jeden rok se pohybuje okolo 11 000 m³.

Voda dodávaná veřejným vodovodem Zábřezí-Řečice vykazuje dle výsledků rozborů vody hodnoty následujících ukazatelů: pH kolem hodnoty 5,0, Ca +Mg kolem 0,6 mmol/l, obsah Ca cca. 18 mg/l a obsah Mg cca. 5 mg/l, obsah hliníku se pohyboval v roce 2008 v rozmezí 0,71 až 0,91 mg/l, obsah manganu se pohyboval od 0,31 až 0,44 mg/l.

Provozovatel veřejného vodovodu připravuje ve spolupráci s odbornou firmou nový zdroj vody a novou úpravnu vody. Tento projekt by měl být dle provozovatele v. vodovodu realizován v letech 2009-2010. Z těchto uvedených důvodů, žádá provozovatel veřejného vodovodu Obec Zábřezí-Řečiště o udělení výjimky na časově určené období dvou let, pro užití vody která nesplňuje mezní hodnoty výše uvedených ukazatelů daných ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tato žádost je podložena hodnocením zdravotních rizik vypracovaný MUDr. Bohuslavem Havlem v lednu roku 2009, kde se v jejím závěru uvádí, že voda není vhodná k přípravě kojenecké stravy a z důvodů

předběžné opatrnosti je doporučeno omezit její přímou spotřebu k pití, zejména u dětí, vyšším používáním kvalitní vody balené.


O kvalitě vody je provozovatel veřejného vodovodu povinen informovat spotřebitele vody v souladu s § 3a, odst. 8. zákona 258/2000 Sb.

Po zhodnocení předložených podkladů a zhodnocení rizik dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou dány podmínky pro vydání opatření, neboť nelze zásobování pitnou vodou zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví.

Poučení o odvolání

Proti tomuto opatření lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví – hlavnímu hygienikovi ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové územního pracoviště Trutnov.




Ing. Pavel Černý
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální